



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Ленинского района
г. Грозного**

ул. Старосунженская, 29 «б» г. Грозный
Чеченская Республика, 364000

А.А. 12/2017 № 35-1325/2013

ответ 90 20.03.2017

Директору
МБОУ СОШ № 64 г. Грозного

Езербаеву З.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности и законодательства о
противодействии терроризму

Прокуратурой Ленинского района г. Грозного в МБОУ СОШ № 64 г. Грозного проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и противодействия терроризму, в ходе которой, выявлены нарушения закона, требующие принятия мер к их устранению.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанность государства.

В силу с п.п. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Противодействие терроризму в статье 3 Федерального закона законодателем определено как деятельность органов государственной власти и местных администраций по его предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии п.п. «а» п.2 Концепции противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется путем предупреждения (профилактики) терроризма.

Согласно ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ

АБ № 000879

создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – Правила).

Между тем, как показала проверка указанные требования МБОУ СОШ № 64 г. Грозного не соблюдаются и выражаются в следующих нарушениях:

- не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями п. 2 ППР в РФ – 390;

- не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объектах (п. 12 ППР в РФ – 390);

- отсутствует журнал прохождения работниками противопожарного инструктажа (п. 3 ППР в РФ -390);

- не заведен журнал произвольной формы учета проверки наличия и составления первичных средств пожаротушения (п. 478 ППР РФ – 390);

- ручные кнопки включения автоматической пожарной сигнализации не обозначены специальными знаками пожарной безопасности (п. 1.1 НПБ 160-97);

- не оборудованы ограждения на кровле здания (п.8.11 СНИП 21-01-1997);

- прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (п. 12.48 НПБ 88-2001);

- не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и не организуется 1 раз в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты (п. 61 ППР в РФ-390);

- не организовано проведение проверок работоспособности и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год с составлением соответствующих актов (п. 55 ППР в РФ-390);

- не организована перекачка пожарных рукавов (п. 57 ППР РФ – 390);

- на дверце пожарного шкафа, где размещен пожарный кран, не нанесено условное обозначение пожарного крана и аббревиатуру «ПК» (п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009);

- помещение актового зала не обеспечено огнетушителями (п. 70 и 468 ППР РФ -390);

- в актовом зале не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вывоза пожарной охраны (п. 6 ППР РФ -390);

- в помещении столовой допущена прокладка и эксплуатация временных электропроводов (п. 42 ППР РФ -390);

- у водоема, а также по направлению движения к нему не установлены соответствующие указатели (СП 8 13130.2009 п. 8.6);

- библиотека не оборудована углекислотным огнетушителем (п. 472 ППР РФ - 390);

- в электрощитовой установлена некомбинированная плавка вставка-жучок (п. 42 ППР РФ-390).

Таким образом, изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что руководство МБОУ СОШ № 64 г. Грозного не обеспечивает надлежащие условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасности несовершеннолетних, в том числе других граждан, что создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, а также угрозу жизни и имуществу неопределенного круга лиц.

Выявленные нарушения законов стали возможными вследствие недобросовестного отношения к исполнению своих функциональных обязанностей ответственных лиц за указанные направления деятельности.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей ст. 192 Трудового кодекса РФ предусмотрено применение работодателем дисциплинарного взыскания.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства и недопущению их впредь.

2. Обеспечить безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества путем утверждения инструкции о мерах пожарной безопасности, обеспечением наличия инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объектах, заведением журнала прохождения работниками противопожарного инструктажа и учета проверки наличия и составления первичных средств пожаротушения, обозначением специальными знаками кнопки включения автоматической пожарной сигнализации, установления в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала прибора автоматической пожарной сигнализации, обеспечения исправным состоянием систем и средств противопожарной защиты объекта и организацией 1 раз в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты, проведением проверок работоспособности и исправности источников

наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год с составлением соответствующих актов, нанесением условного обозначения пожарного крана и аббревиатуру «ПК» на дверце пожарного шкафа, где размещен пожарный кран, обеспечения актового зала огнетушителями и табличкой с номером телефона для вывоза пожарной охраны, оборудования углекислотным огнетушителем кабинета библиотеки, установления у водоема, а также по направлению движения к нему соответствующих указателей.

2. Решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц МБОУ СОШ № 64 г. Грозного, виновность которых будет установлена результатами служебной проверки. *Арестован*

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор района
младший советник юстиции


Д.А. Пихуля



«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №64»
(МБОУ «СОШ №64» г.Грозного)

ул. Садовая, 1, г. Грозный,
Чеченская Республика, 366001
Тел.: 8(928)648-98-51
e-mail: groznyalhan@mail.ru

№ 74 «16» 03 2017 г.

«СОБЛЖА-ГІАЛИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ»

«Централни юкъярдешаран школа №64» Соблжа-ГІалин
муниципални юкъярдешаран учреждени

ур. Садовая, 1, г. Соблжа-ГІала,
Нохчийчоь, 366001
Тел.: 8(928)648-98-51
e-mail: groznyalhan@mail.ru

Прокурору
Ленинского района г. Грозного
мл. советнику юстиции
Д. А. Пихуле
И.о. директора МБОУ «СОШ № 64» г.
Грозного
Езербаева З. А.

Ваше представление от 22.02.2017г. № 35-1325/2013 « Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о противодействии терроризму», рассмотрено с участием представителя прокуратуры района и приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства:

- утверждены инструкция о мерах пожарной безопасности ;
- в наличии инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре ;
- ведутся журналы прохождения работниками противопожарного инструктажа и учета проверки наличия и составления первичных средств пожаротушения;
- обозначены специальными знаками кнопки включения автоматической пожарной сигнализации ;
- проведена проверка работоспособности и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта;

